

珠海上衡医院有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

根据（国务院令 第 682 号）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》有关规定，2019 年 11 月 5 日，珠海上衡医院有限公司组织对珠海上衡医院有限公司建设项目进行竣工环境保护验收。验收组由珠海上衡医院有限公司（建设单位）、广东中科检测技术股份有限公司（验收监测单位）、珠海市环诺环保技术有限公司（环保技术服务单位）等单位代表及 3 名专家组成（名单附后）。验收工作组进行了现场核查，查阅了验收报告等相关资料。经认真讨论、审议。形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

珠海上衡医院有限公司建设项目位于珠海市明珠北路 2 号。项目总投资 1836 万元，其中环保投资 50 万。建筑面积 7810m²。经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、妇女保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、健康体检科、胃病学专业。主要为居民提供医疗服务，设有住院部，住院部设有床位 202 张，门诊部年接待就诊病人约 584000 人次（每天约 1600 人次，年工作 365 天）。

2、建设过程及环保审批情况

珠海上衡医院有限公司于 2019 年 3 月委托海南深鸿亚环保科技有限公司编制了《珠海上衡医院有限公司建设项目环境影响报告表》，并于 2019 年 7 月 3 日通过了珠海市生态环境局香洲分局的审批，批复文号为珠香环建表[2019]39 号。

项目主体工程与环保工程已完工，现已投入生产。

3、验收范围

为居民提供医疗服务，住院部床位 202 张，门诊部年接待就诊病人约 584000 人次（每天约 1600 人次，年工作 365 天），项目整体验收。

二、工程变动情况

建设内容与环境影响报告表基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

该项目的生活污水与医疗废水分别经三级化粪池预处理后，统一汇入医院污水处理设施，采用加氯消毒深度处理工艺处理后，排入市政污水管网。

2、废气

该项目污水处理系统产生的臭气主要集中在地下，经处理后无组织排放。

3、噪声

该项目主要为空调机等运行时产生的噪声。建设单位通过选用环保、低噪音型设备；做好隔声处理；各设备合理布置；高噪声源设备远离厂区边界，采取消声、隔声、减振基础等措施后对周围环境不造成明显影响。

4、固体废弃物

- (1) 生活垃圾收集后交环卫部门处理。
- (2) 医疗垃圾交有资质的废物经营单位处理。
- (3) 污泥交有专业单位清运。

5、其他环境保护设施

企业按规定进行了排污口规范化设置，已办理《规范化排污口标志登记证》，设置了环保标志牌。

四、环境保护设施调试效果

根据广东中科检测技术股份有限公司出具的验收监测报告（编号：中科检测环监（验）字【2019】第0909015号），结果显示：

1、废水：pH值、色度、BOD₅、氨氮、SS、COD_{Cr}、动植物油、石油类、LAS、挥发酚类、粪大肠菌群、总余氯、总氰化物排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构及其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准。

2、废气：氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度。

3、噪声：厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求(厂界南噪声符合4类标准要求)。

五、工程建设对环境的影响

项目建设生产过程中，落实了环境影响评价文件及批复提出的措施，对环境无明显影响。

六、验收结论

项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)第八条规定的不得通过验收合格的情形，验收组同意项目完成如下后续要求后通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、完善验收监测报告及环保档案。
- 2、加强环保管理，确保污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

建设单位：

李煜 李竟民

验收监测单位：

姚华庆

技术专家：

于坤 陈知芸 叶

技术服务单位：

马

珠海上衡医院有限公司

2019年11月5日



建设项目竣工环境保护验收会议签到表



项目名称	珠海上衡医院有限公司建设项目		
建设单位	珠海上衡医院有限公司		
议 题	审核验收报告并进行现场检查	时间:2019年 11月 5日	
姓 名	单位名称	职称/职务	联系电话
李文锐	珠海上衡医院	院长	13923390813
李贵民	珠海上衡医院	后勤部	13702332220
陈炳登	珠海市环境科学学会	高工	13702312971
李华	珠海市医学会	主任	13823015630
冰	珠海市环科学会	主任	13288014288
姚华庆	广东中科检测技术服务有限公司	技术员	13702760658
吴	珠海市环诺环保技术有限公司	技术员	13702760658